



**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

ČÍSLO JEDNACÍ: Vod. 231 – 788/2011

SPIS. ZNAČKA: OVH/829/2011/VOB

VYŘIZUJE: Jitka Vobořilová, DiS. – oprávněná úřední osoba

TELEFON: 317 754 194

E-MAIL: voborilova@benesov-city.cz

DATUM: 2011-08-05

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

**Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a stavebního řízení**

MěÚ Benešov, odbor ŽP, vodoprávní úřad, obdržel dne 05.01.2011 od navrhovatele:

**Město Neveklov**, se sídlem: **nám. Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov, IČ: 00232386**, kterého zastupuje firma **Stavokomplet – Projekce s.r.o., Pražská 504, 250 88 Čelákovice, IČ:49827537** (dále jen „navrhovatel“)

žádost o povolení staveb - „**Vodovod, kanalizace splašková a kanalizace dešťová v lokalitě Sýkorec**“ na pozemcích parc. č. 1047, 1046, 1045, 1288, 1128/1, 1150/4, 1160/91, 1160/29, 1160/102, 1160/162, 1160/160, 1160/93 vše v k. ú. Neveklov, (HG rajón 632, hydrologické pořadí č. 1-09-03-171).

Projektované inženýrské sítě budou sloužit pro zásobování vodou a odkanalizování 64 rodinných domů ve městě Neveklov v lokalitě Sýkorec.

Popis stavby: členění do stávajících objektů:

SO.02 – Vodovod

SO.03 – Kanalizace splašková

SO.04 – Kanalizace dešťová

**SO.02 – Vodovod**

Jedná se o výstavbu vodovodních řadů v celkové délce 1 781,82 m. Vodovodní potrubí je navrženo z trub PEHD 90/8,2 SDR 11. Vodovodní řady jsou napojeny na stávající vodovodní rozvody PEHD 100/10,0 ve staničení 0,00 km, které jsou vedeny při okraji státní komunikace II/105 Neveklov - Tloskov.

název řadu	délka řadu v m	řady, které se napojují	počet požárních hydrantů
řad V1	381,33	stávající, V1-1, V1-2, V1-3	4
řad V1-1	120,23	V1, V2	0
řad V1-2	113,76	V1, V2	0
řad V1-3	96,74	V1, V2	1
řad V2	290,31	stávající, V1-1, V2-1, V2-2, V1-2, V1-3, V2-3	1
řad V2-1	179,60	V2, V2-2, V2-3	1
řad V2-2	171,90	V2, V2-1	1
řad V2-3	322,48	V2, V2-3-1, V2-1	1
řad V2-3-1	105,47	V2-3	2

### SO.03 – Kanalizace splašková

Nová splašková kanalizace bude zaústěna do stávající jednotné kanalizace DN 800, která je ukončena městskou ČOV. Jedná se o výstavbu 11 stok splaškové kanalizace v celkové délce 1 495,24 m. Trouby PVC DN 250, SN 8. Ve staničení 0,00 km je stoka napojena na kmenový sběrač DN 800 stávající jednotné kanalizace, který je veden při okraji státní komunikace II/105 Neveklov – Tloskov. Celkový počet kanalizačních šachet je 49 ks a jsou navrženy typu Betonika.

název kanalizační stoky	délka stoky v m	stoky, které se napojují	počet kanalizačních revizních šachet
stoka S1	292,75	stávající JK, S1-1, S1-2, S1-3	9
stoka S1-1	182,40	S1, S1-1-1, S1-1-2	6
stoka S1-1-1	82,14	S1-1	4
stoka S1-1-2	131,13	S1-1	5
stoka S1-2	78,01	S1	6
stoka S1-3	170,70	S1, S1-3-1	6
stoka S1-3-1	102,09	S1-3	5
stoka S2	234,20	stávající JK, S2-1, S2-2, S2-3	7
stoka S2-1	77,47	S2	3
stoka S2-2	78,18	S2	4
stoka S2-3	66,20	S2	3

(pozn. součet jednotlivých šachet neodpovídá skutečnému součtu – u navazující stoky je počítáno s již započtenou šachtou)

### SO.04 – Kanalizace dešťová

V lokalitě Sýkorec je nutný odvod dešťové vody z komunikací a ze střech rodinných domů do místní vodoteče, protože daná lokalita je nevhodná pro zasakování dešťových vod. Jedná se o výstavbu kanalizačních stok v celkové délce 1 769,55 m.

V různém staničení jsou užity různé velikosti stok:

PVC DN 250 – dl. 1518,12 m

PVC DN 300 – dl. 71,46 m

PVC DN 400 – dl. 69,23 m

PVC DN 500 – dl. 6,68 m

PEHD 250/22,7 – dl. 9,08 m

PEHD DN 1200 – dl. 94,98 m

Před zaústěním do vodoteče je na pozemku parc. č. 1128 k.ú. Neveklov navrženo retenční potrubí DN 1200 v délce 94,98 m o objemu 107,42 m<sup>3</sup>. Z retenčního prostoru budou regulované průtoky odváděny pod státní komunikací II/105 protlakem, který bude vyústěn ve zdi zámeckého parku. Dále budou dešťové vody odváděny otevřeným zpevněným korytem šíře 300m a hloubky 600 mm do Tloskovského potoka. Koryto bude opevněno (dno i zdi) dlažbou z lomového kamene do betonu. Podkladní beton bude tl. 150 mm. Vyhloubení koryta a opevnění koryta bude provedeno ručně.

název stoky	délka stoky v m	stoky, které se napojují	počet kanalizačních revizních šachet
stoka D	445,18	D1, D2, D3, D4	14
stoka D1	63,05	D	4
stoka D2	366,88	D, D2-1, D2-2, D2-3	10
stoka D2-1	205,16	D2, D2-1-1, D2-1-2	8
stoka D2-1-1	79,15	D2-1	6
stoka D2-1-2	171,95	D2-1, D2-1-2-1	6
stoka D2-1-2-1	104,00	D2-1-2	5
stoka D2-2	81,98	D2	
stoka D2-3	131,85	D2	5
stoka D3	80,96	D	4
stoka D4	69,29	D	3

(pozn. součet jednotlivých šachet neodpovídá skutečnému součtu – u navazující stoky je počítáno s již započtenou šachtou)

Na výše uvedenou stavbu byl MěÚ Neveklov – stavebním úřadem vydán Regulační plán, který nabyl účinnost 02.06.2010.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma STAVOKOMPLET – PROJEKCE spol. s r.o., se sídlem Pražská 504, 250 88 Čelákovice, hlavní projektant: Ing. Zuzana Neumanová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT-0000889, datum srpen 2010.

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 106 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona č. 128/2000 Sb., a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění **oznamuje** v souladu s § 115 citovaného zákona o vodách, k podanému návrhu **zahájení vodoprávního řízení**.

Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a návrh poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Účastníci řízení mohou uplatnit své námítky a připomínky nejpozději do **15 dnů** ode dne doručení, jinak na ně nebude možno vzít zřetel. Ve stejné době sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit na Odboru ŽP MěÚ Benešov, Masarykovo nám. 100, 3. patro, č. dveří 327.

**otisk úředního razítka**

**Ing. Tomáš Heřmánek, v. r.**  
**vedoucí odboru ŽP**  
**Městského úřadu Benešov**

MěÚ Neveklov se tímto žádá o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce po dobu 15dnů. Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí neprodleně město zašle na Odbor ŽP MěÚ Benešov po uplynutí této doby.

**Vyvěšeno**

.....

**Sejmuto**

.....

**Razítko a podpis MěÚ**

.....

#### **Rozdělovník**

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)**

- Stavokomplet – Projekce s.r.o., Pražská 504, 250 88 Čelákovice

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou)**

- Město Neveklov
- Diagnostický ústav sociální péče, Tloskov 1, 257 56

#### **Dotčené orgány**

- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 8, 460 05 Děčín
- Telefónica O2 CR a.s., Olšanská 5, č. p. 55, 130 34 Praha 3
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- KHS Středočeského kraje, ÚP Benešov, Černoletská 2053, 256 12 Benešov
- VHS Benešov s.r.o., Černoletská 1600, 256 13 Benešov u Prahy
- Povodí Vltavy s. p., Grafická 35, 130 21 Praha 5
- MěÚ Neveklov – SÚ
- Krajská správa a údržba silnic, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- MěÚ Benešov, odbor výstavby a územního plánování – zde
- MěÚ Benešov, odbor výstavby a územního plánování, agenda památkové péče - zde
- Policie ČR, OŘ – dopravní inspektorát, 256 01 Benešov
- OS ČSOP Benešov , Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
- Hasičský záchranný sbor Stř. kraje se sídlem v Kladně, ÚO Benešov, K Lihovaru, 256 01 Benešov

**Příloha**

složenka na zaplacení správního poplatku ve výši 3000 Kč