



**MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV**  
**Masarykovo náměstí 100**  
**256 01 Benešov**

tel: 317 754 111  
fax: 317 754 199  
e-mail: mubene@benesov-city.cz  
epodatelna@benesov-city.cz

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÍSLO JEDNACÍ: VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015)  
SPIS. ZNAČKA: OVH/829/2011/VOB/VEL  
VYŘIZUJE: MARCELA VELEBILOVÁ – OPRÁVNĚNÁ ÚŘENÍ OSOBA  
TELEFON: 317 754 196  
E-MAIL: VELEBILOVA@BENESOV-CITY.CZ  
DATUM: 04.05.2015

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

MěÚ Benešov – odbor ŽP obdržel 29.04.2015 od právnické osoby – města Neveklov, zastoupeného starostou ing. Janem Slabým, se sídlem Náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov, IČO 002 32 386 (dále jen „stavebník“), žádost o povolení stavby – „**Vodovod, kanalizace splašková a kanalizace dešťová včetně sedimentační nádrže na pozemcích p. č. 1047, 1046, 1045, 1288, 1128/1, 1150/4, 1159/1, 1160/91, 1160/102, 1160/162, 1160/160, 1160/93 vše v k. ú. Neveklov**“ a o povolení nakládání s vodami. Na výše uvedenou stavbu byl vydán regulační plán města Neveklov schválen 10.03.2010 Usnesením č.16/2010, na byl účinnosti 02.06.2010 dle vyjádření MěÚ Neveklov – stavebního úřadu č. j.: 01773/2011/SÚ z 17.10.2011. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Projektované inženýrské sítě budou sloužit pro zásobování vodou a odkanalizování 64 rodinných domů ve městě Neveklov v lokalitě Sýkorec.

#### Popis stavby - členění do stávajících objektů:

**SO.02 – Vodovod**

**SO.03 – Kanalizace splašková**

**SO.04 – Kanalizace dešťová včetně sedimentační nádrže**

#### SO.02 – Vodovod

Jedná se o výstavbu vodovodních řadů v celkové délce 1 781,82 m. Vodovodní potrubí je navrženo z trub PEHD 90/8,2 SDR 11. Vodovodní řady jsou napojeny na stávající vodovodní rozvody PEHD 100/10,0 ve staničení 0,00 km, které jsou vedeny při okraji státní komunikace II/105 Neveklov - Tloskov.

název řadu	délka řadu v m	řady, které se napojují	počet požárních hydrantů
řad V1	381,33	stávající, V1-1, V1-2, V1-3	4
řad V1-1	120,23	V1, V2	0
řad V1-2	113,76	V1, V2	0
řad V1-3	96,74	V1, V2	1
řad V2	290,31	stávající, V1-1, V2-1, V2-2, V1-2, V1-3, V2-3	1
řad V2-1	179,60	V2, V2-2, V2-3	1
řad V2-2	171,90	V2, V2-1	1
řad V2-3	322,48	V2, V2-3-1, V2-1	1
řad V2-3-1	105,47	V2-3	2

[www.benesov-city.cz](http://www.benesov-city.cz)

IČO 002 31 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

**SO.03 – Kanalizace splašková**

Nová splašková kanalizace bude zaústěna do stávající jednotné kanalizace DN 800, která je ukončena městskou ČOV. Jedná se o výstavbu 11 stok splaškové kanalizace v celkové délce 1 495,24 m. Trouby PVC DN 250, SN 8. Ve staničení 0,00 km je stoka napojena na kmenový sběrač DN 800 stávající jednotné kanalizace, který je veden při okraji státní komunikace II/105 Neveklov – Tloskov. Celkový počet kanalizačních šachet je 49 ks a jsou navrženy typu Betonika.

název kanalizační stoky	délka stoky v m	stoky, které se napojují	počet kanalizačních revizních šachet
stoka S1	292,75	stávající JK, S1-1, S1-2, S1-3	9
stoka S1-1	182,40	S1, S1-1-1, S1-1-2	6
stoka S1-1-1	82,14	S1-1	4
stoka S1-1-2	131,13	S1-1	5
stoka S1-2	78,01	S1	6
stoka S1-3	170,70	S1, S1-3-1	6
stoka S1-3-1	102,09	S1-3	5
stoka S2	234,20	stávající JK, S2-1, S2-2, S2-3	7
stoka S2-1	77,47	S2	3
stoka S2-2	78,18	S2	4
stoka S2-3	66,20	S2	3

(pozn. součet jednotlivých šachet neodpovídá skutečnému součtu – u navazující stoky je počítáno s již započtenou šachtou)

**SO.04 – Kanalizace dešťová**

V lokalitě Sýkorec je nutný odvod dešťové vody z komunikací a ze střech rodinných domů do místní vodoteče, protože daná lokalita je nevhodná pro zasakování dešťových vod. Jedná se o výstavbu kanalizačních stok v celkové délce 1 769,55 m.

V různém staničení jsou užity různé velikosti stok:

PVC DN 250 – dl. 1518,12 m

PVC DN 300 – dl. 71,46 m

PVC DN 400 – dl. 69,23 m

PVC DN 500 – dl. 6,68 m

PEHD 250/22,7 – dl. 9,08 m

PEHD DN 1200 – dl. 94,98 m

Před zaústěním do vodoteče je na pozemku p. č. 1128 v k.ú. Neveklov navrženo retenční potrubí DN 1200 v délce 94,98 m o objemu 107,42 m<sup>3</sup>. Z retenčního prostoru budou regulované průtoky odváděny pod státní komunikací II/105 protlakem, který bude vyústěn ve zdi zámeckého parku. Dále budou dešťové vody odváděny otevřeným zpevněným korytem šíře 300m a hloubky 600 mm do Tloskovského potoka. Koryto bude opevněno (dno i zdi) dlažbou z lomového kamene do betonu. Podkladní beton bude tl. 150 mm. Vyhloubení koryta a opevnění koryta bude provedeno ručně.

název stoky	délka stoky v m	stoky, které se napojují	počet kanalizač- ních revizních ša- chet
stoka D	445,18	D1, D2, D3, D4	14
stoka D1	63,05	D	4
stoka D2	366,88	D, D2-1, D2-2, D2-3	10
stoka D2-1	205,16	D2, D2-1-1, D2-1-2	8
stoka D2-1-1	79,15	D2-1	6
stoka D2-1-2	171,95	D2-1, D2-1-2-1	6
stoka D2-1-2-1	104,00	D2-1-2	5
stoka D2-2	81,98	D2	
stoka D2-3	131,85	D2	5
stoka D3	80,96	D	4
stoka D4	69,29	D	3

(pozn. součet jednotlivých šachet neodpovídá skutečnému součtu – u navazující stoky je počítáno s již započtenou šachtou)

Změna oproti původní projektové dokumentaci se týká výstavby nové sedimentační nádrže, která bude chránit Tloskovský potok a následně rybník Příkop před sedimenty ze stok dešťové kanalizace z areálu pro výstavbu rodinných domů Sýkorec. Sedimentační nádrž je navržena jako monolitická armoovaná betonová jímka s dvěma poklopy pro třídu zatížení D40t. Bude vybavena nornou stěnou, aby bylo možné zachytit případný únik ropných látek. Sedimentační nádrž bude osazena na štěrkopískovém podsypu tl. 10 mm a na podkladním betonu tl. 100 mm.

Ostatní podrobnosti – viz projektová dokumentace zpracovaná firmou STAVOKOMPLET – PROJEKCE spol. s r.o., se sídlem Pražská 504, 250 88 Čelákovice, IČO 498 27 537, číslo zakázky: 13-2010 a 7-2011, v termínu srpen 2010 a červenec 2011 - hlavní projektant: Ing. Zuzana Neumanová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT-0000889, datum srpen 2010.

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů **oznamuje** v souladu s § 115 odst. 1 citovaného zákona o vodách, k podanému návrhu **zahájení vodoprávního řízení**.

Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a návrh poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Účastníci řízení mohou uplatnit své námítky a připomínky nejpozději do **15 dnů** ode dne doručení, jinak na ně nebude možno vzít zřetel. Ve stejné době sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit na Odboru ŽP MěÚ Benešov, Masarykovo nám. 100, 3. patro, č. dveří 326, v úřední dny pondělí a středa (od 8,00 – do 17,00 hod.).

otisk úředního razítka

Ing. Tomáš Heřmánek, v. r.  
vedoucí Odboru ŽP  
Městského úřadu Benešov

[www.benesov-city.cz](http://www.benesov-city.cz)

IČO 002 31 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

MěÚ Neveklov a MěÚ Benešov se tímto žádají o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů. Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí neprodleně MěÚ zašle na Odbor ŽP MěÚ Benešov po uplynutí této doby.

**Vyvěšeno**

**Sejmuto**

.....

.....

**Razítko a podpis MěÚ**

.....

#### **Rozdělovník**

**Účastníci řízení veřejnou vyhláškou** – další dotčené osoby (vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům a stavbám):

- **pozemky:** od p. č. 1160/103 do p. č. 1160/170, 1160/34, 1160/35, 1160/36, 1160/1, 1160/51, 1160/11, 1128/1, 1128/2, 1129, 1130/1, 1130/3, 1150/1 v katastrálním území Neveklov

#### **Obdrží**

- Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov – 2x
- Centrum sociálních služeb Tloskov, Tloskov 1, 257 56 Neveklov

#### **Na vědomí**

- MěÚ Neveklov – SÚ, Náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 8, 460 05 Děčín (k č. j.: 144/Ko/010)
- Telefonica O2 CR a.s., Olšanská 5, č. p. 55, 130 34 Praha 3 (k č. j.: 114331/10)
- KHS Stř. kraje se sídlem v Praze, ÚP Benešov, Černoleská ul. 2053, 256 01 Benešov (k č. j.: 45388-2.5/10/Bn/HJ)
- VHS Benešov s.r.o., Černoleská 1600, 256 13 Benešov (k č. j.: 1231/Vyj/So/Neveklov/2010 a 111/Čj28/Vyj/Vn/2012)
- Povodí Vltavy s. p., Grafická 35, 130 21 Praha 5 (k č. j.: 47503/2010-242/Má / SP-2010/15770 a 2904/2012-242/Má / SP-2010/15770)
- Krajská správa a údržba silnic p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (k č. j.: 2/5072/208/313/2010)
- MěÚ Benešov - odbor výstavby a územního plánování – zde (k č. j.: MUBN/63359/2010/VÝST)
- MěÚ Benešov – SKS - památkové péče – zde (k č. j.: MUBN/40811/2011/VÝST a MUBN/21309/2011/VÝST)
- MěÚ Benešov – odbor výstavby a ÚP – SSÚ – zde (k č. j.: MUBN/786/2011/ODSH a MUBN/75266/2011/OSSU)
- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Stř. kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, Na Baních 1304, 156 00 Praha 5 – Zbraslav (k č. j.: KRPS-118555-12/ČJ-2010-010106 a KRPS-10-367/OIKT-2010)
- OS ČSOP Benešov, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
- ČR – HZS Stř. kraje, ÚO Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov (k č. j.: HSKL-10288-2/2010-BN)
- Inspektorát bezpečnosti práce, Průhonická 2123, 100 00 Praha 10
- Podblanické muzeum Vlašim, pracoviště Benešov, Malé nám. 84, 256 01 Benešov

#### **Příloha**

složenka na zaplacení správního poplatku ve výši 3000 Kč

[www.benesov-city.cz](http://www.benesov-city.cz)

IČO 002 31 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

[www.benesov-city.cz](http://www.benesov-city.cz)

IČO 002 31 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001