

Daniela Chotašová

VODOMONT

Tyršova 1902

256 13 BENEŠOV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	BENEŠOV DNE
20.1.2021	Vyj/Zav/Bla./2020/003	Filip Zavřel	20.1. 2021

**VĚC:** Vyjádření ke stavbě „21 x Vodovodní přípojka k pozemkům p.č. 1632/2, st.112, 1484/1, st.72, st.70, st.69, st.66/1, st. 65/1, 2033/9- spol.VŠ pro 2 přípojky, st.63/1, st.59/1, 1509, 2060/4, st.90, st.87, st.86/1, st.84, st.80- (přípojka do sklepa), st.79, st.81 v k.ú. Blažim“

VHS Benešov jako budoucí možný provozovatel vodohospodářské infrastruktury v obci nemáme z technického hlediska námítky ke stavbě jednadvaceti vodovodních přípojek, za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Vodoměrné sestavy budou umístěny, dle předložené PD zpracované p. Chotašovou. Dno šachty doporučujeme v hloubce 1,5m pod terémem.
2. V případě že bude nutné spojovat potrubí, musí být provedeno provozovatelem za pomoci elektrovarovek.
3. Provozovatel bude vyzván majitelem přípojek ke kontrole provedení vodovodní přípojky po zrealizování, před započítím jejího užívání (kontrolu objednejte u pana Hlavničky, tel.: 724 431 947).
4. Realizaci přípojek může uskutečnit pouze osoba nebo firma s oprávněním na provádění staveb, / provádění přípojek svépomocí není povoleno – svépomoc je možná pouze u zemních prací/.
5. Kontrola uložení potrubí přípojek ve výkopu, tlaková zkouška (písenný protokol!) je v kompetenci provozovatele vodovodu. Tlakovou zkoušku provádí výhradně provozovatel, rovněž osazení vodoměru je pouze v jeho kompetenci. Přípojka musí být označena předpisovou identifikační tabulkou, pokud existuje pro objekt další zdroj vody (studna, vrt, atd.) nesmí být s přípojkou vzájemně propojen.
6. Po dokončení musí být přípojka přezkoušena a překontrolována provozovatelem – dokončení nutno bez odkladu ohlásit provozovateli (k tomu nutno doložit protokol o zkoušce těsnosti vodovodní přípojky). Provozovatel vydá souhlas s uvedením přípojky do provozu. Dále je nezbytné uzavřít s provozovatelem smlouvu na odběr vody. Bez uzavřené smlouvy nelze podle zákona 274/2001 Sb. přípojku provozovat! Podle §10 odst. (1) se odběratel dopouští správního deliktu ve smyslu § 32 odst. (5) písm. b) s možností postihu / dle odst. (7) písm. b) /.
7. Trasa vedení přípojek musí být po vlastních a veřejných pozemcích (se souhlasem obce); výjimečně po soukromém pozemku ve vlastnictví třetí osoby (v tomto případě před uvedením přípojky do provozu) musí být vloženo příslušné věcné břemeno na vedení po cizím pozemku do katastru nemovitostí včetně práva vstupu provozovatele za účelem údržby a oprav.
8. Při souběhu a křížení potrubí je nutno zároveň respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 73 6005 prostor. úprava vedení technického vybavení.
9. V případě horších tlakových poměrů vodovodu je investor povinen sám na vlastní náklady si zřídit posilovací AT stanici.
10. Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vodohospodářského zařízení. Za poruchy na vodohospodářských zařízeních, které vzniknou v důsledku výše uvedené akce, nese plnou zodpovědnost investor. Upozorňujeme, že veškeré výkopové práce v těsné blízkosti našich vedení je nutno provádět při našem odborném dohledu. Z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad našimi potrubími skládkován materiál, nebo hromaděna výkopová zemina.
11. U potrubí bude přiložen a vhodně ukončen identifikační vodič.

Naše stanovisko nenahrazuje souhlas vlastníka vodohospodářské infrastruktury.  
Vyjádření má platnost 2 roky.

S pozdravem

VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST BENEŠOV  
s.r.o.  
Černoletská 1600, 256 13 Benešov  
IČO 475 36 865 DIČ CZ47535865

3  
  
Ing. Jana Vondrušková

Technická ředitelka